

Ks. Prałat Mikołaj Mróz
Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej
św. Jakuba Starszego Apostoła
i św. Agnieszki w Nysie
Plac Katedralny 7
48-300 Nysa

Nysa, 21.12.2017 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych gotyckiej Bazyliki św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki w Nysie.

Zamawiający informuje, że w trakcie postępowania wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania ofertowego. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1. *Prosimy o informację z jakiego materiału ma być wykonana nowa instalacja odgromowa (tytan-cynk czy miedź)*

Odp.: Nowa instalacja odgromowa powinna być miedziana.

Pytanie nr 2. *Prosimy o potwierdzenie, że do remontu dachów bocznych należą tylko dachy kaplic wskazane na rysunku nr 6 Projektu Budowlanego.*

Odp.: Tak, remont dachów kaplic bocznych dotyczy tylko tych dachów bocznych wskazanych na rys. 6 w Projekcie Budowlanym.

Pytanie nr 3. *W związku z zapisami - SIWZ – punkt II.2 „Udzielenie zamówienia publicznego następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności”, prosimy o informację, kiedy, w jakim miejscu i o której godzinie odbędzie się publiczne otwarcie ofert, na którym podacie Państwo nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonywania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.*

Odp.: Zamawiający informuje, że to nie jest postępowanie w trybie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp. Zgodnie z *Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko*, stanowiącymi podstawę przeprowadzanego postępowania, Zamawiający przeprowadza zapytanie ofertowe. Zamawiający nie jest zobligowany do wyznaczenia terminu otwarcia ofert a otwarcie i ocena ofert nastąpi po upływie terminu ich składania.

